



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00292

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т»
117042, Россия, Москва, ул. Южнобутовская, д. 45,
ОГРН: 1077763825105, тел./факс: +7 495 730 58 44, e-mail: info@plazma-t.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т»
117042, Россия, Москва, ул. Южнобутовская, д. 45.
Адрес производства: 111396, Россия, Москва, ул. Фрязевская, д. 10,
ОГРН: 1077763825105, тел./факс: +7 495 730 58 44, e-mail: info@plazma-t.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru, ОГРН: 1025000508610
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация
Уполномочен Некоммерческим партнерством
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ код ОКПД 2: 28.99.39.190 код ТН ВЭД:

Моноблочная автоматическая насосная установка «Спрут-НС» по ТУ 28.99.39-014-84048808-17,
Моноблочная автоматическая насосная установка «Спрут-PSL» по ТУ 28.99.39-017-84048808-17
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п.п. 5.1.18, 5.10.2-5.10.4, 5.10.8, 5.10.29, 5.10.30, 5.10.35-5.10.37),
ТУ 28.99.39-014-84048808-17 (п.п. 1.1.1, 1.1.6, 1.2.1-1.2.4, 1.3.1, 1.3.5-1.3.7, 1.4.2-1.4.5, 1.5-1.8),
ТУ 28.99.39-017-84048808-17 (п.п. 1.1.1, 1.1.6, 1.2.1-1.2.4, 1.3.1, 1.3.5-1.3.7, 1.4.2-1.4.5, 1.5-1.8)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13971 от 12.02.2018
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 14745 от 26.12.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
ТУ 28.99.39-014-84048808-17, ТУ 28.99.39-017-84048808-17
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С **06.03.2018** ПО **06.03.2023**



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия

подпись

А.П. Карпов
инициалы, фамилия

РП № 0003307